

## Структура условного обозначения реле тока серий РСТ-40ВУ

**РСТ – X – X/Y – X-A/B/C/D – X – X**

Реле статическое тока

1. **X** – тип реле (см. таблицу 1)

2. **X** – Обозначение максимальной уставки МТЗ по току:

**02** – 2,55 А; **06** – 7,65 А; **10** – 12,75 А; **20** – 25,5 А;

**Y** – Обозначение максимальной уставки МТЗ по времени :

**03** – 0,05-3,15 с; **06** – 0,1-6,3 с; **12** – 0,2-12,6 с; **25** – 0,4-25,2 с; **37** – 0,6-37,8 с.

3. **X** – Номер варианта исполнения по функции выходов № (см. таблицу 1):

Таблица 1

2) Тип реле	№	Выход 1 - <b>A</b>	Выход 2 - <b>B</b>	Выход 3 - <b>C</b>	Указательное реле - <b>D</b>
40ВУ	<b>1</b>	МТЗ	отсечка	пуск МТЗ*	отсечка
	<b>2</b>	МТЗ+отсечка	–	пуск МТЗ*	отсечка
	<b>3</b>	отсечка	–	пуск МТЗ*	МТЗ+отсечка

**Примечание:** \*-с возвратом после срабатывания МТЗ

**A/B/C/D** – Обозначение количества и типа выходных контактов

(соответственно на каждый выход, указанный в таблицах выше):

Контакты средней мощности – **0, 1з1р, 2з, 2р, 1п, 1з, 1р;**

Усиленные контакты – **1зу, 1ру, 1пу.**

Примечание: **0** – выход не используется,

**з** – замыкающий контакт (нормально разомкнутый),

**р** – размыкающий контакт (нормально замкнутый),

**п** – переключающий контакт,

**у** – усиленный контакт (кроме указательного реле и кол. выходов не более 2-х)

4. Вид присоединения внешних проводников:

1 – переднее присоединение

5 – заднее присоединение

5. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4 или О4